



GMINA KLESZCZÓW
97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
www.bip.kleszczow.pl
REGON: 590647983

Kleszczów, dnia 6.10.2023 r.

ZPF.271.14.2023.

Dotyczy wyjaśnienia treści SWZ na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „*Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35km*”.

- I. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605) udziela wyjaśnień na niżej wymienione zapytania do treści SWZ:

Pytanie nr 1: „*W związku z udostępnionymi odpowiedziami dnia 04.10 do pytania nr 10, wynika że do wyceny mamy przyjąć długość linii kablowej 880/1150 mb i w związku z tym długość kabla XRUHAKXS 1x240/50mm² ma wynosić 2640/3450mb, a nie tak jak w zestawieniu materiałowym 3180/4200mb. Proszę o potwierdzenie.*”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 opublikowaną na stronie postępowania w ramach trzeciej serii wyjaśnień w dniu 04.10.2023 r. - do wyceny należy przyjąć długość linii kablowej 880/1050 mb, nie zaś jak wskazano w ww. pytaniu Wykonawcy 880/1150 mb. W związku z tym długość kabla XRUHAKXS 1x240/50mm² wyniesie 2640/3150 mb.

Pytanie nr 2: „*Proszę o potwierdzenie, że kabel YKYžo 5x10mm² występuje w postępowaniu tylko do zasilania WLZ i długość tego kabla wynosi 2590mb. W związku z tym, że w zestawieniu materiałów występuje ten kabel w innej ilości niż w zestawieniu WLZ nasunęły się wątpliwości i zastanowienie czy może jednak ten kabel ma zastosowanie w innym zakresie tego zadania.*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kabel YKYžo 5x10mm² jest przeznaczony tylko do zasilania linii WLZ, a długość kabla jaką należy przyjąć do wyceny to 2590 mb.

- II. Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin, w którym wykonawca jest związany ofertą, w następujący sposób:

1. pkt 23.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„*Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do **11.10.2023 r. do godz. 11:00**. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.*”

2. pkt 23.3. SWZ otrzymuje brzmienie:

„*Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **11.10.2023 r. o godz. 12:30**.*”

3. pkt 20.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„*Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 9.11.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*”

Z up. WÓJTA
mgr Kazimierz Hudzik
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. <https://e-zp.kleszczow.pl/procurements/70/procurement>
2. a/a